

Padova, 07 aprile 2022

**“Determina di Affidamento Diretto ex art. 36, co. 2, lett. A) – D.lgs n. 50/2016”
n. 045/2022**

Oggetto: Indizione di procedura di affidamento diretto per il servizio di ripristino delle non conformità delle attrezzature e dell’impianto antincendio presso le sedi del Conservatorio “C. Pollini” e l’Auditorium “Pollini”;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO che a seguito dei controlli e delle verifiche periodiche sulle attrezzature e sull’impianto antincendio presso le sedi del Conservatorio “C. Pollini” e l’Auditorium “Pollini” sono state rilevate delle non conformità e che pertanto si rende necessario provvedere al loro ripristino al fine di garantire la sicurezza dell’utenza e del personale in servizio;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il succitato servizio;

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che i servizi che s’intendono conseguire devono avere le seguenti caratteristiche e quantità:

- fornitura e posa di n. 1 lastra frangibile Safe Crash per cassetta idrante, dimensioni 745x361 presso l’Auditorium “Pollini”;
- fornitura e posa di n. 1 estintore portatile a CO2 con carica nominale 5Kg, omologato UNI EN3-7, bombola in acciaio, classi di fuoco 113B, ritiro obsoleto incluso presso l’Auditorium “Pollini”;
- fornitura e posa di n. 2 estintori portatili a CO2 con carica nominale 5Kg, omologato UNI EN3-7, bombola in acciaio, classi di fuoco 113B presso l’Auditorium “Pollini”;
- revisione di n. 5 estintori portatili a polvere con carica nominale 6Kg, inclusiva di sostituzione dispositivi di sicurezza, agente estinguente, guarnizioni e valvola erogatrice presso l’Auditorium “Pollini”;
- collaudo idrostatico di n. 3 manichette UNI45/UNI70/NASPI presso l’Auditorium “Pollini”;
- fornitura e posa di n. 1 manichetta antincendio in tessuto poliestere ad alta tenacità, UNI 45 da 20mt con raccordi UNI 804, certificata UNI EN 14540, ritiro obsoleto compreso presso l’Auditorium “Pollini”;
- fornitura e posa di n. 2 selle salva-manichetta UNI45/UNI70 in PVC di colore rosso presso l’Auditorium “Pollini”;
- fornitura e posa di guaina termoespandente classe 1, larghezza mm40 (n. 1 rotolo da 25mt) presso l’Auditorium “Pollini”;
- fornitura e posa di n. 8 chiudiporta aerei completi di piastra di montaggio e braccio a compasso per porte tagliafuoco da 40 a 100Kg presso l’Auditorium “Pollini”;
- fornitura e posa di n. 3 cartelli monofacciali in alluminio con pittogramma “USCITA DI SICUREZZA- VIETATO SOSTARE” dimensioni 250x310mm presso l’Auditorium “Pollini”;
- fornitura e posa di n. 6 pezzi di sigillante acrilico intumescente per la protezione al fuoco di giunti lineari, RE120 presso l’Auditorium “Pollini”;
- fornitura e posa di n. 6 pezzi di schiuma poliuretana monocomponente per applicazioni antifuoco RE120 presso l’Auditorium “Pollini”;
- fornitura e posa di n. 3 accumulatori ricaricabili al piombo, Long Life, tensione 12V 2Ah presso l’Auditorium “Pollini”;
- fornitura e posa di n. 2 accumulatori ricaricabili al piombo, Long Life, tensione 12V 12Ah presso l’Auditorium “Pollini”;
- fornitura e posa di n. 6 accumulatori ricaricabili al piombo, Long Life, tensione 12V 17Ah presso l’Auditorium “Pollini”;
- revisione di n. 6 estintori portatili a polvere con carica nominale 6Kg, comprensiva di sostituzione dispositivi di sicurezza, agente estinguente, guarnizioni e valvola erogatrice presso la sede di Via Eremitani, 18 a Padova;



- fornitura e posa di n. 2 cartelli monofacciali in alluminio con pittogramma “USCITA DI SICUREZZA” dimensioni 250x310mm presso la sede di Via Eremitani, 18 a Padova;
- fornitura e posa di n. 2 cartelli monofacciali in alluminio con pittogramma “USCITA DI SICUREZZA- VIETATO SOSTARE” dimensioni 250x310mm presso la sede di Via Eremitani, 18 a Padova;
- revisione di n. 3 estintori portatili a polvere con carica nominale 6Kg, comprensiva di sostituzione dispositivi di sicurezza, agente estinguente, guarnizioni e valvola erogatrice presso l’edificio di Via Cassan della sede di Via Eremitani, 18 a Padova;
- fornitura e posa di guaina termoespandente classe 1, larghezza mm40 (n. 1 rotolo da 25mt presso l’edificio di Via Cassan della sede di Via Eremitani, 18 a Padova);
- fornitura e posa di n. 1 chiudiporta aereo completo di piastra di montaggio e braccio a compasso per porte tagliafuoco da 40 a 100Kg. presso l’edificio di Via Cassan della sede di Via Eremitani, 18 a Padova;
- fornitura e posa di n. 1 cartello monofacciale in alluminio con pittogramma “USCITA DI SICUREZZA” dimensioni 250x310mm presso l’edificio di Via Cassan della sede di Via Eremitani, 18 a Padova;
- fornitura e posa di n. 2 cartelli monofacciali in alluminio con pittogramma “USCITA DI SICUREZZA- VIETATO SOSTARE” dimensioni 250x310mm presso l’edificio di Via Cassan della sede di Via Eremitani, 18 a Padova;
- fornitura e posa di n. 2 estintori portatili a polvere con carica nominale 6Kg, omologato UNI EN3-7, bombola in acciaio, classi di fuoco 34A-233B-C, ritiro obsoleto compreso presso la sede di Via Bertacchi, 15 a Padova;
- fornitura e posa di n. 1 estintore portatile a polvere con carica nominale 6Kg, omologato UNI EN3-7, bombola in acciaio, classi di fuoco 34A-233B-C presso la sede di Via Bertacchi, 15 a Padova;
- revisione di n. 5 estintori portatili a polvere con carica nominale 6Kg, comprensiva di sostituzione dispositivi di sicurezza, agente estinguente, guarnizioni e valvola erogatrice presso la sede di Via Bertacchi, 15 a Padova;
- fornitura e posa di n. 1 accumulatore ricaricabile al piombo, Long Life, tensione 12V 2Ah presso la sede di Via Bertacchi, 15 a Padova;
- fornitura e posa di n. 2 accumulatori ricaricabili al piombo, Long Life, tensione 12V 7Ah presso la sede di Via Bertacchi, 15 a Padova;

VISTO che per i beni in questione la spesa prevista è pari ad un massimo di € 2.739,38 (Euro duemilasettecentotrentanove/38 centesimi) IVA al 22% esclusa, che verrà imputata all’UPB 1.1.3/111;

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi di bilancio di cui si attesta la disponibilità;

CONSIDERATO che i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione degli affidamenti e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui agli artt. 34 e 42 del D. Lgs.50/2016;

CONSIDERATO altresì che l’operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui all’art.80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016, avendo questa Amministrazione provveduto ad effettuare le seguenti verifiche:

1. Regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
2. Autocertificazione d’Impresa tramite la Camera di Commercio;

PRESO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di lettere consistente nella trasmissione della lettera d’ordine e conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto;

ACQUISITO con la sottoscrizione del presente atto il parere del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Franca Moretto;

VISTO il contratto in essere per il servizio di manutenzione dei presidi antincendio del Conservatorio di Musica “C. Pollini” e dell’ Auditorium “Pollini” a seguito di procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 con la ditta Sira Sistemi S.r.l. con sede in Via G.A. Longhin, 11 a Padova Prot. n. 1937/IX/1 del 02/04/2021;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51/2021 del 21/12/2021;

VISTI

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
- Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;



- La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
- L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
- L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
- Il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Cesare Pollini, adottato con Delibera del CdA del 28.09.2004;

ACQUISITO il CIG ZDF35F2C76

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di affidare il servizio di ripristino delle non conformità delle attrezzature e dell’impianto antincendio presso le sedi del Conservatorio “C. Pollini” e l’Auditorium “Pollini” alla ditta Sira Sistemi S.r.l. con sede in Via G.A. Longhin, 11 a Padova per un importo pari ad € 3.342,04 IVA inclusa;
2. di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sull’articolo 1.1.3/111 di cui si attesta la disponibilità;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di disporre che in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d’appalto inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si procederà al recesso dell’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio.

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 è la Sig.ra Ludovica Di Domenico, Assistente amministrativo responsabile dell’Ufficio Economato (tel. 049.8750648, email economato@conservatoriopollini.it).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Franca Moretto

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Dott.ssa Addolorata Daloso